

30.01.2023, 73230061000204883048



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главного управления МЧС России по Ульяновской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел: 49-98-18 тел/факс 49-98-18,

E-mail: ogpnulyanovsk@73.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 73-0-2023/0142пп/1 от 10.02.2023 г.

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: областному государственному казённому учреждению для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей- специальный (коррекционный) детский
дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства»
(ОГРН 1027301569767, ИНН 7328027091)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Улья-
новска Евсиевича Андрея Николаевича от «30» января 2023 года № 73-0-2023/0142рс в
период с «06» февраля 2023 г. по «10» февраля 2023 г.

1) Государственным инспектором г. Ульяновска по пожарному надзору
Ферцевой Анной Павловной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведена документарная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

при участии директора областного государственного казённого учреждения для детей -
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- специальный (коррекционный)

детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства»
Жидковой Натальи Васильевны.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечивается содержание в исправном состоянии наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа группы № 8 главного корпуса наружу, в исправном состоянии. Согласно акта № 01 от 25.08.2021 о проведении обследования целостности конструкций лестницы, данная лестница считается не пригодной для эксплуатации.	пп. «а» п. 17 ППР в РФ	10.08.2023	
2.	Не обеспечивается содержание в исправном состоянии наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа группы № 9 главного корпуса наружу, в исправном состоянии. Согласно акта № 02 от 25.08.2021 о проведении обследования целостности конструкций лестницы, данная лестница считается не пригодной для эксплуатации.	пп. «а» п. 17 ППР в РФ	10.08.2023	
3.	Не обеспечивается содержание в исправном состоянии наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа группы № 14 ПДО наружу, в исправном состоянии. Согласно акта № 03 от 25.08.2021 о проведении обследования целостности конструкций лестницы, данная лестница считается не пригодной для эксплуатации.	пп. «а» п. 17 ППР в РФ	10.08.2023	
4.	Не обеспечивается содержание в исправном состоянии наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа группы № 16 ПДО наружу, в исправном состоянии. Согласно акта № 04 от 25.08.2021 о проведе-	пп. «а» п. 17 ППР в РФ	10.08.2023	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	нии обследования целостности конструкций лестницы, данная лестница считается не пригодной для эксплуатации.			
5.	<p>Не обеспечивается содержание в исправном состоянии наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа изолятора наружу, в исправном состоянии.</p> <p>Согласно акта № 05 от 25.08.2021 о проведении обследования целостности конструкций лестницы, данная лестница считается не пригодной для эксплуатации.</p>	пп. «а» п. 17 ППР в РФ	10.08.2023	
6.	<p>Не обеспечивается содержание в исправном состоянии наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа административного корпуса наружу, в исправном состоянии.</p> <p>Согласно акта № 06 от 25.08.2021 о проведении обследования целостности конструкций лестницы, данная лестница считается не пригодной для эксплуатации.</p>	пп. «а» п. 17 ППР в РФ	10.08.2023	
7.	<p>Не обеспечивается содержание в исправном состоянии наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей со 2-го этажа административного корпуса (бухгалтерия) наружу, в исправном состоянии.</p> <p>Согласно акта № 07 от 25.08.2021 о проведении обследования целостности конструкций лестницы, данная лестница считается не пригодной для эксплуатации.</p>	пп. «а» п. 17 ППР в РФ	10.08.2023	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор Волгаретов
Исидорова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Ферцев

(подпись)

Государственный инспектор города Ульяновска
по пожарному надзору Ферцева А.П.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

А.П. Ферцев

(подпись)

(подпись)